

**ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2019-2020»**

Σε απάντηση ερωτημάτων που τέθηκαν στην υπηρεσία μας από 18/04/2019 μέχρι 22/04/2019 για τον ανωτέρω διαγωνισμό, διευκρινίζονται προς όλους τους ενδιαφερόμενους τα παρακάτω:

α/α τιμολογίου μελέτης	Ομάδα υλικών	Διευκρίνηση
1.1.19, 1.1.20, 1.1.21, 1.1.22 & 1.1.23	Ομάδα 1 Τμήμα 1	Η γενική απαίτηση που τίθεται είναι ότι τα ρακόρ θα πρέπει να είναι κατάλληλα για σύνδεση σωλήνων πολυαιθυλενίου (PE). Τα ρακόρ από πολυπροπυλένιο (PP) γίνονται δεκτά.
3.105	Ομάδα 3	Δεν απαιτείται να συμπεριλαμβάνουν μηχανισμό αέρος
3.106 & 3.107	Ομάδα 3	Απαιτείται να συμπεριλαμβάνουν μηχανισμό αέρος

Επιπλέον λαμβάνοντας υπόψη τις παρ. 2.2.7, 2.4.3.2 και 3.2 της διακήρυξης διευκρινίζουμε τα εξής:

1. στον υποφάκελο της τεχνικής προσφοράς, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, απαιτείται να προσκομιστούν οι υπεύθυνες δηλώσεις (1), (2), & (3), ενώ δύναται, χωρίς να απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομιστεί έντυπο υλικό με περιγραφή - χαρακτηριστικά (prospectus) - φωτογραφίες κτλ. των υπό προμήθεια ειδών και οτιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο για την απόδειξη της καταλληλότητας των ειδών και την ικανότητα του συμμετέχοντος να εκτελέσει την προμήθεια.
2. Τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου 2.2.7 απαιτείται να προσκομιστούν, από τον προσωρινό ανάδοχο, μετά την αξιολόγηση των προσφορών και αφού προηγουμένως αποσταλεί σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του συστήματος, από την αναθέτουσα αρχή.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η Δ/τρια Τ.Υ.

ΓΕΩΡΓΑΚΟΥ – ΠΑΠΠΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ